Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» г.Слободского Кировской области
613150 Кировская область, г.Слободской, ул. П. Стучки, д.49,
тел./факс (83362) 4-22-44
E-mail: dsKolobok43@yandex.ru
«30» 04 2020 г. №24
На №_____ от _____

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ТО в Слободском районе

Ответ на предписание № 73 от 19.11.2018г
об устранение выявленных нарушений
санитарных правил

По пункту:2
Оборудовать на пищеблоке локальную вытяжную систему вентиляции над оборудованием, являющимся источником выделения тепла (над электрической плитой) в соответствии с п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ
Срок 01.09.2020г.

локальная вытяжная система вентиляции над оборудованием, являющимся источником выделения тепла (над электрической плитой) на пищеблоке установлена.

Приложение:
1. Фотографии локальной вытяжной системы вентиляции над оборудованием, являющимся источником выделения тепла (над электрической плитой) на пищеблоке- 1шт.

Заведующая МКДОУ д/с «Колобок» Т.А.Кирпиченкова