Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от «19» ноября 2018г № 73

При проведении внеплановой выездной проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 «Колобок» г. Слободского Кировской области (сокращенное наименование МКДОУ д/с «Колобок») ИНН 4343002160, ОГРН 1024301080275, КПП 432901001 по адресу: 613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Петра Стучки, д.49 от 19 ноября 2018 года №1273 по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области №1273 от 06.11.2018 года выявлены нарушения санитарного законодательства к условиям воспитания и обучения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Провести отделку стен в туалетной подготовительной группы материалами, допускающими уборки влажным способом и дезинфекцию, в соответствии с п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ

Срок: 01.09.2019г

2. Оборудовать на пищеблоке локальную вытяжную систему вентиляции над оборудованием, являющимся источником выделения тепла (над электрической плитой), в соответствие с п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 01.09.2020г

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150 Кировская область , г.Слободской , ул.Советская, д.96) до 06.09.2019г, 05.09.2020г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение возлагается на: МКДОУ д/с «Колобок».

(наименование юридического лица, его законный представитель, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кировской
области в Слободском районе _____ С.А. Чеглаков

Предписание получил (отправлено): «19» ноября 2018г

и.о. зав. д/с «Колобок» Нестерова Н.В. Нестерова

Выслано заказным письмом с уведомлением о вручении_____